

Skalventiler sitter både på insidan och på utsidan av reaktorinneslutningen.
Just skalventiler för huvudångsystemet har funktionen att kunna stänga snabbt.
Den totala stängartiden för skalventiler ska underskrida två sekunder.

De inre skalventilerna sitter mellan reaktortank och inre väggen av reaktorinneslutningen.

Yttre skalventil

Reaktor-
inneslutning

